

Пример подбора кода заказа для датчиков давления во взрывозащищенной оболочке.

КОД ЗАКАЗА ДЛЯ DMD 331 A-S-GX/AX

DMD 331-A-S-GX/AX	XX	XX	X	X	X	X	X	X	X	XXX	XX
Избыточное давление											
ДИАПАЗОН / мин. установленный диапазон											
- 1 ... 1 кПа	0,05 кПа	GA									
- 5 ... 5 кПа	0,13 кПа	GB									
- 50 ... 50 кПа	0,42 кПа	GC									
-100 ... 250 кПа	2,08 кПа	GD									
-100 ... 2500 кПа	20,83 кПа	GF									
-0,1 ... 25 МПа	0,21 МПа	GH									
-0,1 ... 40 МПа	0,33 МПа	GJ									
Абсолютное давление											
ДИАПАЗОН / мин. установленный диапазон											
0 ... 5 кПа	2 кПа	AB									
0 ... 50 кПа	2,5 кПа	AC									
0 ... 250 кПа	5 кПа	AD									
0 ... 2500 кПа	20,83 кПа	AF									
0 ... 25 МПа	0,21 МПа	AH									
0 ... 40 МПа	0,33 МПа	AJ									
МАТЕРИАЛ МЕМБРАНЫ/ ЗАПОЛНЯЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ											
Нержавеющая сталь 316 (1.4404) / силиконовое масло (1)		11									
Нержавеющая сталь 316 / фторуглеродное масло (2)		13									
Hastelloy C-276 / силиконовое масло (1)		H1									
Hastelloy C-276/ фторуглеродное масло (1) (2)		H3									
Monel 400 / силиконовое масло (3) (1)		M1									
Тантал / силиконовое масло (3) (1)		T1									
Тантал / фторуглеродное масло (3) (2)		T3									
Нержавеющая сталь 316 / галокарбон 4.2 (3) (2)		1C									
Hastelloy /галокарбон 4.2 (3) (2)		HC									
Тантал / галокарбон 4.2 (3) (2)		TC									
МАТЕРИАЛ ФЛАНЦЕВ, АДАПТЕРОВ И КРЕПЁЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ											
Сталь углеродистая (дренажные клапаны из стали 316)			C								
Нержавеющая сталь 316L			1								
Hastelloy			H								
Monel			M								
316 с PVDF (Фторид поливинилидена) вставками (2) (4) (5) (6)			P								
МАТЕРИАЛ УПЛОТНЕНИЙ											
Без уплотнений (только при использовании выносных мембран)				0							
Витон (FKM)				1							
Этилен / пропилен (EPDM)				3							
Buna - N (NBR)				5							
Kalrez (FFKM) (3)				7							
Тефлон				8							
ПОЛОЖЕНИЕ ДРЕНАЖНЫХ КЛАПАНОВ											
без дренажных клапанов					0						
верхнее					U						
нижнее					D						
напротив присоединения к процессу					A						

Ул. Каширская 11/55
Т.к. (863) 297-20-79, 297-20-18
e-mail: info@itrostov.ru



www.itrostov.ru

Ул. Заводская 11
Т.ф.: (8652) 28-10-36, Т.к. 49-04-36
e-mail: zakaz@itrostov.ru

[illegible]

КОД ЗАКАЗА ДЛЯ DMD 331 A-S-GX/AX (продолжение)

DMD 331-A-S-GX/AX	XX	XX	X	X	X	X	X	X	X	XXX	XX
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ											
материал болтов и гаек для крепления фланцев - сталь нержавеющая											A1
обезжиривание (измерение давления кислорода или хлора) (9)											C1
0-20 мА выходной сигнал (10)											G1
корпус из нержавеющей стали 316											H1
стандартное исполнение											OR
исполнение с улучшенными метрологическими характеристиками (0,04%) ¹¹											L1

(1) силиконовое масло не рекомендуется для работы с кислородом или хлором.

(2) не рекомендуется для измерения вакуума.

(3) не доступно для диапазонов A и B.

(4) без дренажных клапанов.

(5) максимальное давление 24 бара.

(6) уплотнения должны быть витон или Kalrez.

(7) выносные мембраны поставляется по запросу.

(8) для присоединения выносных мембран фланцы могут быть только из нержавеющей стали 316L, минимальный диапазон 6 кПа.

(9) опция недоступна если фланцы из углеродистой стали.

(10) недоступно взрывобезопасное исполнение.

(11) только для LC, LD, LF и только для материала мембраны/заполн. жидк. 11 и H1

(12) Exd и Exi относятся только к датчику и не относятся к адаптеру

Пример

DMD 331 A-S-GA-11-1-1-0-M-0-M-1-0-OR

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	МЕХАНИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	ПРОЧЕЕ
Доп. кабели	Монтажный комплект	HART-модем
Кабельный ввод	Клапанные блоки	Магнитный карандаш
	Выносная мембрана	

Подробнее ознакомиться с полным перечнем аксессуаров и их характеристиками Вы можете на сайте <http://www.bdsensors.ru> в разделе Принадлежности